



**SERVICE DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT**

**A l'attention du Maire
de Rumigny**

Unité Qualité

Affaire suivie par : Olivier Crépin
Téléphone : 03.22.97.41.98
Mail : O.Crépin@Amiens-metropole.com

OBJET : ANALYSE D'EAU POTABLE

**RESULTATS D'ANALYSES
pour la semaine du 3/06/26 au 07/06/26**

Point de prélèvement : réservoir

Résiduel traitement de désinfection	Résultats	Référence de qualité
Teneur en chlore (mg / l)	0.22	0,30 mg/l

Caracteristiques organoleptiques	Résultats	Référence de qualité
Turbidité néphélométrique	0.3	2 NTU

Paramètres microbiologiques	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité
Coliformes Totaux (n / 100 ml)	0		0
Eschérichia Coli (n / 100 ml)	0	0	
Entérocoques (n / 100 ml)	0	0	
Bactéries totales à 22°C (n / ml)	0		12
Bactéries totales à 37°C (n / ml)	0		7

Les **limites de qualité** des eaux destinées à la consommation humaine concernent des paramètres qui peuvent porter atteinte à la santé, par des effets immédiats ou à plus ou moins long terme. Lorsqu'un dépassement est constaté, une action corrective est immédiatement mise en place.

Les **références de qualité** concernent les substances sans incidence directe sur la santé. Un dépassement par rapport aux teneurs habituellement observées dans l'eau ne sont pas néfastes pour la santé ; elles peuvent, dans certains cas récurrents, engendrer des actions d'amélioration afin de déterminer l'origine du dépassement.

Commentaires et conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés dans le cadre de notre autosurveillance .

Liens complémentaires :

https://www.carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map
<https://www.sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau>